



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

изх. № ПВЗ-000112

гр. Плевен, / 8 .01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "б" и чл. 52, ал. 1, т. 4 Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – (Реконструкция на водопровод от яз. "Среченска бара" до гр. Враца, чрез подмяна на етернитови тръби DU550 с чугунени тръби DU1000)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите

Дере от водосбора на р. Шугавица

Код на водното тяло BG1OG700R005

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Участък от Дере в местност "Ръто", землище на с. Слатина през ПИ 1059001 с кота на пресичане 415,63.

Разрешен участък за ползване по 10,00 м по течението и срещу течението на дерето от оста на водопровода.

Географски координати на точката на пресичане на водопровода и дере

• северна ширина В 43° 12' 23,2"

• източна дължина L 23° 13' 09,6"

с.Слатина, община Берковица, област Монтана - 67221

4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

1. Пресичане на Дере от водосбора на р. Шугавица от чугунен водопровод Ø1000 на км 298,00 в т. № 3-1 и на разстояние 34,96 м от шахта отток 1-01.

2. Монтаж на водопровод в траншеен изкоп с дълбочина 2,20 м, ширина 2,40 м от кота терен 407,29 до кота дъно тръба 406,50.

3. Защита на водопровода:

- засипка с предварително пресята земна маса с височина до 20 см над темето на тръбата;

- засипка с изкопаната земна маса до кота терен с дебелина 1,02 м.

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите в дерето.



2. При строителството да не се намалява напречния профил на дерето в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали.
3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън дерето.
4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.
5. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.
6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.
7. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дерето, или да се увеличи изравящата ѝ способност в участъка, като промяна на котите на дъно, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
8. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на дерето в рамките на ползваният участък.
9. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова дирекция за управление
на водите в Дунавски район с център Плевен

