



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00012

Гр. Плевен, 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за изменение на разрешително за водоземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения № 11520170/24.09.2013 г., изменено с решение № 1532/13.01.2015 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** - не се променя
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** - не се променя
3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Тръбен кладенец „ТК – Екотерра - Боровци“

Не се променя

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа тип "SAER-NR 152 -B/6" с $Q = 6.0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 50 \text{ m}$, спусната на дълбочина 42.0 m .

4. **Място на водоземане:** не се променя
5. **Обект на водоснабдяване:** - не се променя
6. **Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит: - не се променя

Годишен воден обем: не се променя

Върхов дебит: 6.0 л/сек в продължение на 20 часа за денонощие

Статично водно ниво: СВН = 0.2 м ; Кота СВН = 198.704 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс.доп}} = 11.75 \text{ м}$ при $DВН_{\text{макс.}} = 11.95 \text{ м}$

Останалите параметри не се променят.

7. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:**
Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция



За Директор: *В. Мачев*

Директор на Дирекция: *Котичев*

Заповед за заместване: *ПА-235/09.09.2015*

