



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВЗ-М- 00003

Гр. Плевен, 12.01..... 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 на находище за минерална вода „Бързия“ – изключителна държавна собственост, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 7 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Питейно-битово водоснабдяване – обществено ползване

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Находище на минерална вода „Бързия“ - № 14

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Сондаж № 1

Дълбочина – 425.0 м. Изграждането на сондажа е извършено като е сондирано от 0 до 108.0 м с диаметър \varnothing 150 мм и спускане на стоманена колона \varnothing 146 мм от 0 до 108.0 м, циментирана в задръбието. Сондиране на интервала от 108.0 м до 425.0 м с диаметър \varnothing 127 мм и оставен на открит ствол. Около съоръжението има изградена вкопана бетонова каптажна шахта, в която са разположени фонтанната арматура и отвеждащите тръби. От устието на сондажа по Ст тръбни разводки водата се разделя в три направления: 1) към обществена чешма - с монтиран водомер в самостоятелна водомерна шахта (ВШ); 2) към обща водомерна шахта; и 3) излишната вода отива през дебитомерна шахта в реката. В непосредствена близост до каптажната камера е изградена водомерна шахта. От сондажа водата по гравитачен водопровод се подава към потребителите. На входа на общата водомерна шахта, на водопроводните тръби има монтиран общ електронен водомер „Сименс“, след него има 5 броя отклонения: за „Етап Адрес“ АД (концесия) – с монтиран самостоятелен водомер, за водопровода към Берковица - Резервоар м.„Ашиклар“ – водомер ВВ1, останалите отклонения са свободни. На водопроводните тръби след помпите в ПС има монтирани водомери на почивната база в ПИ № 055001, месн. „Поплаловица“, з-ще с.Бързия на „Бързия Холидей Клуб“ АД (ВВ2). Присъединяването за обществената чешма е южно на главния колектор от СК \varnothing 100 и стоманен водопровод \varnothing 50 преминаващ в ПЕВП \varnothing 50 PN 16 с дължина около 54 м от сондажа до обществената чешма. На водопроводните тръби се предвижда монтиране на водомерен възел на водопроводните тръби, след присъединяването от главния колектор.

4. Обект на водоснабдяване: Обществена чешма, изградена върху част от уличното платно на ул. „Петроханска“, граничещо с парцел II и парцел IV на кв.48, по регулационния план на с.Бързия, общ.Берковица, обл. Монтана

5. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0.2 л/сек

Годишен воден обем: 6307 куб.м/годишно

Допустимо понижение: 72.00 м (до кота устие – 504 м)

Минимално водно количество: 6307 куб.м/годишно

Температура на водата: 32 °C



6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 6.1. Да поддържа в наличност резервен водомер.
- 6.2. Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни обеми и температурата на водата.
- 6.3. Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- 6.4. Да обявява в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства.
- 6.5. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.
- 6.6. Да не пречат черпенето на минерална вода от Сондаж № 1 по други разрешени водовземания от него.
- 6.7. Заплащането на такса за водовземане е в съответствие със Закона за водите и Тарифа за таксите, за возовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
- 6.8. Отнемане на разрешителното се постановява на основание чл.79а от Закона за водите (ЗВ):
 - 6.8.1. нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения);осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;
 - 6.8.2. неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;
 - 6.8.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

