



Изх. № ПВЗ-М- 00002-131

Гр. Плевен, .....02.08..... 2018 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 на находище за минерална вода „Бързия“ – изключителна държавна собственост, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 7 от ЗВ данни и документи.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** Питейно-битово водоснабдяване – обществено ползване

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Находище на минерална вода „Бързия“ - № 14

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

### Сондаж № 1

Дълбочина – 425.0 м. Изграждането на сондажа е извършено като е сондирано от 0 до 108.0 м с диаметър Ø 150 мм и спускане на стоманена колона Ø 146 мм от 0 до 108.0 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 108.0 м до 425.0 м с диаметър Ø 127 мм и оставен на открит ствол. Около съоръжението има изградена вкопана бетонова каптажна шахта, в която са разположени фонтанната арматура и отвеждащите тръби. От устието на сондажа по Ст тръбни разводки водата се разделя в две направления: 1) към обща водомерна шахта; и 2) излишната вода отива през дебитомерна шахта в реката. В непосредствена близост до каптажната камера е изградена водомерна шахта. От сондажа водата по гравитачен водопровод се подава към потребителите. На входа на общата водомерна шахта, на водопроводните тръби има монтиран общ електронен водомер „Сименс“, след него има 5 броя отклонения: за „Етап Адрес“ АД (концесия) – с монтиран самостоятелен водомер, за стария водопровод към Берковица от северната страна на колектора, по който в настоящия момент се извършва водовземане от двама водоползватели с издадени разрешителни; за обществената чешма – от южната страна на главния колектор до обществената чешма с.Бързия.

Предвижда се присъединяване на новия водопровод към гр.Берковица,респективно за обществената чешма, от източна страна на колектора в шахтата след крана СК Ø 100 мм, по Ст Ø 100 мм, свързване чрез преход към новия водопровод от ПЕВП тръби Ø 140 мм. На водопроводните тръби, след крана СК Ø 100 мм се предвижда монтиране на водомерен възел за измерване на взетото водно количество общо за захранване на новия водопровод до гр.Берковица. За измерване на водните количества за обществената чешма се предвижда монтиране на водомерен възел на водопроводните тръби до чешмата в новоизграждаща се разпределителна шахта в ПИ 03928.512.513 по КККР на гр.Берковица.

**4. Обект на водоснабдяване:** Обществена чешма, предвидена за изграждане в ПИ 03928.512.513 по КККР на гр.Берковица, общ.Берковица, обл. Монтана.

**5. Проектни параметри на използването:**

**Средноденоношен дебит: 0.2 л/сек**



Годишен воден обем: 6307 куб.м/годишно  
 Допустимо понижение: 72.00 м (до кота устие – 504 м)  
 Минимално водно количество: 6307 куб.м/годишно  
 Температура на водата: 32 °С

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- 6.1. Да поддържа в наличност резервен водомер.  
 6.2. Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни обеми и температурата на водата.  
 6.3. Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.  
 6.4. Да обявява в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства.  
 6.5. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.  
 6.6. Да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж № 1 по други разрешени водовземания от него.  
 6.7. Съгласно чл.8, ал.1 на Закона за водите „Общото водовземане и ползване на водните обекти е безвъзмездно“, поради което не се заплаща такса за водовземане.,  
 6.8. Отнемане на разрешителното се постановява на основание чл.79а от Закона за водите (ЗВ):

6.8.1. нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения);осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

6.8.2. неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;

6.8.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземаването съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
 Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: *Румелия Петрова*  
 Директор на Дирекция: *Р.П.*  
 Заповед за заместване: *02-15/02.03.18*

