



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-03-15 (С)

Гр. Плевен, ..... 2021 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район (БДДР) гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 на находище за минерална вода – изключителна държавна собственост „Бързия“ с № 14 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите, придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2 от ЗВ данни и документи.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** Всички други цели

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Находище на минерална вода „Бързия“ - № 14

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състоянието на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-03-15/07.10.2021 г., допълнено с вх.№ РР-03-15 (1)/11.11.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от минерални води от Сондаж № 1, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на едноличния търговец, на което с изх.№ 225532103653430/18.11.2021г. агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 62 от Закона за водите, която е положителна.

Водовземането ще се извършва от Сондаж № 1 на находище за минерална вода – изключителна държавна собственост „Бързия“ с № 14 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите. Находищата за минерални води не са обект на разглеждане в ПУРБ.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**Сондаж № 1 Бързия** (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 425.0 м. Изграждането на сондажа е извършено като е сондирано от 0 до 108.0 м с диаметър 150 мм и спускане на стоманена колона Ø 146 мм от 0 до 108.0 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 108.0 м до 425.0 м с диаметър 127 мм и оставен на открит ствол. Около съоръжението има изградена вкопана бетонова каптажна шахта, в която са разположени фонтанната арматура и отвеждащите тръби. От устието на сондажа по Ст тръбни разводки водата се разделя в три направления: 1) към обществена чешма - с монтиран водомер в самостоятелна водомерна шахта (ВИШ); 2) към обща водомерна шахта; и 3) излишната вода отива през дебитомерна шахта в реката. В непосредствена близост до каптажната камера е изградена водомерна шахта. От сондажа водата по гравитачен водопровод се подава към гр.Берковица.

Присъединяването за водоснабдяване на обекта се предвижда се осъществи от минералния тръбопровод (ПЕВН тръби Ø 140 мм) в изградена/съществуваща шахта № 1 на „Конекс – Петър Каменов“ ЕТ, за което е предоставено съгласие. Шахтата е с размери 150x150x150 см. Преди водомера на „Конекс“ ще се направят две отклонения чрез тройници и тръби DN50/25, като ще се



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bDDR.org](mailto:dunavbd@bDDR.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



монтират СК DN25, като второ преди СК на „Конекс“ е за водоснабдяване на настоящия обект. На водопроводните тръби след крана ще бъде монтиран водомерен възел. В обекта, където ще се ползва минералната вода се предвижда монтиране на контролен водомер.

**4. Обект на водоснабдяване:** Басейн към Къща за гости (селеки туризъм, СПА, отдих и туризъм) в ПИ с идентификатор 07510.60.6 по КККР на с.Бързия, общ.Берковица, обл. Монтана, предоставен за ползване на дружеството с договор от 19.05.2021 г. за срок от 5 години.

**5. Проектни параметри на използването:**

**Средноденоношен дебит:** 0.1 л/сек.

**Годишен воден обем:** 3154 куб.м/годишно

**Допустимо понижение:** 72.00 м (до кота устие – 504 м)

**Минимално водно количество:** 3154 куб.м/годишно

**Температура на водата:** 32 °С

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- 6.1. Да поддържа в наличност резервен водомер.
- 6.2. Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни обеми и температурата на водата.
- 6.3. Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДЦР гр.Плевен.
- 6.4. Да обявява в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства.
- 6.5. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.
- 6.6. Да не пречат черпенето на минерална вода от Сондаж № 1 по други разрешени водоземания от него.
- 6.7. Заплащането на такса за водоземане е в съответствие със Закона за водите и Тарифа за таксите, за възвемане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
- 6.8. Отнемане на разрешителното се извършва на основание чл.79а от Закона за водите (ЗВ).
  - 6.8.1. нарушаване на разрешените параметри на водоземане (дебити и понижения);осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното;
  - 6.8.2. неупражняване на правото на водоземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водоземане;
  - 6.8.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

